

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICKÝ ŠENOV

odbor rozvoje města a stavební úřad

Osvobození 470, Kamenický Šenov 471 14

SPIS. ZN.: SU/3384/2019/101
Č.J.: MUKS-4580/2019-ORM
VYŘIZUJE: Martina Macháčková
TEL.: 487712009
E-MAIL: machackova@kamenicky-senov.cz
DATUM: 17.9.2019

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice, kterou zastupuje na základě plné moci společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice

(dále jen "žadatel") podal dne 16.7.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"CL 027 008, Kamenický Šenov - odstranění kanalizačních výústí a rekonstrukce vodovodu"

na pozemku st. p. 175, 232, 507/1, 507/2, 587, 771, parc. č. 241, 359/1, 361, 1450/7, 1522/4, 1525/2, 1528/2, 1584/9, 1639/4, 1640, 1651/1, 1651/2, 1652/1, 1663, 1680/2, 1682/27, 1750/3, 2127/5, 2480/1, 2481, 2491/1, 2497/1, 2498/2, 2508, 2512/1, 2518/1, 2518/4, 2537/1, 2541/1, 2551/1, 2568/3, 2579/1, 2643, 2646, 2647/1, 2651, 2652, 2654, 2655, 2665, 2684, 2764/1 v katastrálním území Kamenický Šenov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o liniovou stavbu nové splaškové kanalizace pro zajištění odvodu splaškových vod na ČOV a současně o rekonstrukci vodovodu, který bude veden v souběhu s nově navrženou kanalizací.

Stavba se nachází v Kamenickém Šenově převážně v levobřežní části Šenovského potoka.

Dotčené ulice – Kamenická, Nádražní, Kopeček, Lidická, Skřivánek, Charvátova, Mistrovická, Oldřichovská, Lípová, Okružní, Palackého, Dlouhá, Topolová, Pasířská a místní bezejmenné uličky

Účelem stavby je odstranění výústí CL23, CL24, CL25, CL26, CL27 a CL29 zakončených vyústěním do Šenovského potoka. Tyto výusti dnes svádějí do místní vodoteče veškeré odpadní vody. Z předmětné lokality budou svedeny splašky do již postavené kanalizační sítě Kamenického Šenova. V rámci stavby je navrženo zvýšení kapacity ČSOV před Českou Kamenicí, kam jsou svedeny všechny splašky z Kamenického Šenova. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Česká Kamenice. Stávající kanalizace zakončená výústmi bude nadále sloužit k odvodu dešťových vod.

V předmětné lokalitě budou v souběhu s navrženou kanalizací rekonstruovány stávající vodovodní řady a to včetně jejich případných přeložek.

Stavba obsahuje:

SO 01 ČSOV Janurův park – stavební část

Navrhovaná ČSOV bude umístěna v nejnižším místě nově vybudovaných stok „B“ a „C“ DN300, které odvádí splaškové vody z oblastí ulic Kamenická, Lidická, Skřivánek, Charvátova, Dlouhá a Mistrovická.

Čerpací stanice bude navržena dle standardů provozovatele vodohospodářského díla, Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (SčVK a.s.).

ČSOV bude navržena jako podzemní objekt z prefabrikovaných dílců, skládající se z čerpací mokré jímky a suché armaturní komory. Čerpací jímka bude umístěna v dlážděném chodníku v Janurově parku. Armaturní komora bude směřovat do prostoru parku.

Do čerpací jímky bude napojena nová stoka B5 KTH DN300, která přivádí splaškové vody z ulice Kamenická a nová stoka B KTH DN300 (+ stoka C), která přivádí splaškové vody z ulice Dlouhá, místní části Skřivánek, Lidická, Mistrovická. Bezpečnostní přepad z akumulací jímky bude proveden potrubím PVC DN250, které bude zaústěno do místního potoka.

Čerpací jímka bude provedena z obdélníkových betonových prefabrikátů s vnitřním rozměrem 1500x2000 mm, hloubka čerpací jímky bude 5430 mm. Dno čerpací jímky bude opatřeno spádovým betonem.

Armaturní komora bude provedena z obdélníkové prefabrikované jímky vnitřních půdorysných rozměrů 1700x1600 mm se světlou výškou 1970 mm. Dno armaturní komory bude vyspádované do odvodňovacího prostupu do akumulací jímky.

Vstup do čerpací jímky i armaturní komory bude zajištěn nerezovými žebříky šířky 400 mm a délky 4 900 mm respektive 2100 mm. V horní části každého žebříku budou umístěna odnímatelná madla pro bezpečný nástup na žebřík.

Otvory nad čerpadly a pro vstup do jímky budou opatřeny děleným poklopem z kompozitních materiálů. Poklopy budou navrženy tak, aby mohly být pojižďeny malou mechanizací pro úpravu parku. Poklopy budou vodotěsné a uzamykatelné. Poklopy budou s povrchovou úpravou, která nebude rušit vzhled Janurova parku.

INŽENÝRSKÉ objekty

IO 01 Kanalizace DN 300 KT, tř. 160 – 3 514,0 m

Navržená splašková kanalizace je rozdělena na jednotlivé stoky A, B, C, D, E, F a G vždy s napojením na stávající splaškovou kanalizaci. **Přípojky budou řešeny v souladu s požadavky provozovatele – budou napojeny pouze splaškové vody, dešťové vody budou odváděny do Šenovského potoka stávající kanalizací.**

Stoka A a A1:

Stoka A včetně stoky A1 (v investici SVS a.s.) v celkové délce 180 m je navržena od stávající revizní šachty v křižovatce ulic Pobřežní a Kopeček – šachta ŠA01. Trasa stoky A v délce 146 m je vedena ulicí Pobřežní a Nádražní s ukončením u domu č.p.435. V trase je navrženo celkem 6 ks nových revizních šachet. Trasa stoky A1 o délce 34 m (investice SVS a.s.), bude začínat také z revizní šachty ŠA01 a je vedena ulicí Kopeček až pod dům č.p.787 s celkem 2 ks revizních šachet. Na tuto stoku bude dále navazovat stoka A1 v investici města Kamenický Šenov. Předpokládaná hloubka uložení je 2,0 – 3,0 m.

Stoka B, B1, B1.1, B2, B3, B4, B5 a B5.1 - KTH DN 300, tř.160 v délce 1 193 m:

Stoka B bude odvádět splašky do navržené ČSOV Janurův park umístěné v místním Janurově parku u Šenovského potoka. Od ČSOV bude trasa stoky B vedena uličkou do Dlouhé ulice a dále ulicí Dlouhou, Skřivánek, Lustrárenskou až do ulice Charvátová. V ulici Charvátová u č.p.755 bude daná stoka končit v koncové šachtě ŠB20. **V ulici Skřivánek mezi objekty č.p.344 až 323 bude nutné při realizaci stavby dbát zvýšené opatrnosti na přilehlé nemovitosti – navrhuje zde provést důkladnou pasportizaci** a zajistit důkladné pažení s omezením použití vibračních hutnicích strojů. Celková délka stoky B je 597 m s celkovým počtem revizních šachet cca 21 ks. V křižovatce ulic Dlouhá a Lidická (v šachtě ŠB-6) bude začínat stoka B1 o celkové délce 218 m. Trasa této stoky je vedena ulicí Lidická až za křižovatku s ul. Lustrárenskou a to včetně odbočky do ulice Lustrárenská – stoka B1.1 o dl. 44 m. V trase je navrženo celkem 12 ks revizních šachet. Na stoce B v šachtě ŠB-11 v ulici Skřivánek bude začínat stoka B2. Jde o stoku dl. 72 m s ukončením v ulici Lustrárenská mezi č.p.979 a 607 v šachtě ŠB2-3.

Na konci ulice Skřivánek v šachtě ŠB14 začíná stoka B3, která je vedena místní komunikací podél domů č.p.765, 830 s ukončením u domu č.p.430. Jde o stoku dlouhou 69 m s celkovým počtem revizních šachet 4ks. Propoj stoky B4 v délce 21 m bude začínat v křižovatce ulic Lustrárenská – Charvátová (v šachtě ŠB-16 stoky B) a bude vedena do ulice Lustrárenská do navržené šachty ŠB4-1, kde bude napojena stoka B4, která je v majetku města K.Šenov. Stoka B4 je řešena v projektu „Kamenický Šenov – ul.Lustrárenská – splašková kanalizace a vodovod“. V Janurově parku do ČSOV Janurův park bude svedena stoka B5, která je navržena v ulici Kamenická s ukončením v místní komunikaci u domu č.p.532. Část stoky v délce 151 m (včetně odbočné stoky B5.1 do ulice Lidická v dl. 19 m) je v investici SVS a.s.

a zbylá část bude v investici města Kamenický Šenov v rámci akce „Kamenický Šenov – rozšíření kanalizačního systému“. Počet revizních šachet na části v investici SVS a.s. bude 6 ks. Předpokládaná hloubka uložení je 2,0 – 4,1 m.

Stoka C, Ca, C1, C1.1, C1.2 - KTH DN 300, tř.160 - délka 765 m:

Stoka C bude začínat v ulici Dlouhá napojením do stoky B v šachtě ŠB-03b. Odtud bude stoka vedena ulicí Dlouhá až do křižovatky s ulicí Lidická s ukončením před č.p.445 (šachta ŠC-12). Úsek od šachty ŠC-10 bude blíže specifikován v dalším stupni PD, kdy bude nutné **v úzké uličce Dlouhé před č.p.427 nutno provést kopanou sondu a zjistit, jaké inženýrské sítě jsou v dané komunikaci vedeny a zda se do této uličky vejde navržená kanalizace. Dále upozorňujeme u č.p.784 na podchod pod místní zatrubněnou vodotečí.** V šachtě ČS05 bude vedena odbočná stoka v dl.46 m v úzké uličce pro pěší. Stoka C včetně stoky Ca je navržena v celkové délce 358 m s 16 revizními šachtami. V šachtě ŠC-10 bude začínat stoka C1, která bude uložena v ulici Lidická a dále povede ulicí Mistrovická až k poslednímu domu. Od šachty ŠC1-10 do koncové šachty ŠC1-11 bude tato stoka v délce 70 m v investici města Kamenický Šenov. Celková délka stoky C1 v investici SVS a.s. je 336 m s 10 ks revizních šachet. Do stoky C1 jsou svedeny další 2 stoky. Stoka C1.1, která začíná v šachtě ŠC1-3, je navržena v ulici Lidická s ukončením před č.p. 241. Jde o stoku dlouhou 19 m se 2ks revizních šachet. Stoka C1.2 je navržena v ulici Mistrovická směrem k Oldřichovské pod místní mateřskou školou k č.p.382. Jde o stoku dlouhou 52 m se 2ks revizních šachet se začátkem v šachtě ŠC1-6. Předpokládaná.hloubka uložení: 2,0 - 2,7 m.

Stoka D a D1- délka 432 m

Stoka D je navržena z ulice Oldřichovská, kde bude napojena na stávající kanalizační potrubí ve stávající revizní šachtě, do ulice Okružní. V Okružní ulici bude ukončena před domem č.p.992. Stoka D je navržena v celkové délce 393 m s celkovým počtem revizních šachet cca 9 ks. V křižovatce ulic Okružní a Lipová bude začínat na stoce D (st. 0,1974 km) stoka D1 o celkové délce 39 m s jednou revizní šachtou s ukončením před domem č.p.825. Předpokládaná.hloubka uložení: 2,0 - 2,7 m.

Stoka E, Ea, E1, E1.1 a E2 - délka 832 m

Stoka E bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v ulici Palackého napojením na stávající revizní šachtu u domu č.p.32. Odtud bude stoka vedena ulicí Palackého až za křižovatku s ulicí Okružní k domu č.p. 659. Stoka E včetně Ea bude o délce 425 m o počtu revizních šachet cca 16 ks.

V šachtě ŠE-1 na stoce E bude začínat stoka E1, která bude pokračovat ulicí Lipová až do koncové šachty ŠE1-6. Stoka E1 je navržena v celkové délce 173 m s celkovým počtem revizních šachet cca 6 ks. V trase této stoky mezi ŠE1-2 a ŠE1-3 je nutné podejít zatrubněný potok, jehož přesné umístění, hloubku ani dimenzi neznáme. V šachtě ŠE1-2 bude začínat stoka E1.1, která bude vedena ulicí Pasiřská v délce 91 m.

V dané ulici bude nutno provést kopanou sondu a zjistit, jaké inženýrské sítě jsou v dané komunikaci vedeny a zda se do této uličky vejde navržená kanalizace. Toto bude řešeno v dalším stupni PD. V křižovatce ulic Palackého a Okružní bude na stoku E napojena stoka E2 vedoucí ulicí Okružní až k domu č.p. 985. Délka této stoky bude 143 m s celkovým počtem revizních šachet 3 ks (investice SVS a.s.) Tato stoka dále od šachty ŠE2-3 po koncovou šachtu ŠE2-5 bude pokračovat v investici města Kamenický Šenov. Předpokládaná.hloubka uložení: 2,0 – 3,0 m.

Stoka F - délka 126 m

V ulici Topolová je navržena kanalizační stoka F o celkové délce 126 m s 3 ks revizních šachet. Tato stoka bude na stávající splaškovou kanalizaci napojena v křižovatce ulic Topolová – Příčná. Předpokládaná.hloubka uložení: 2,0 - 2,7 m.

Stoka G - délka 119 m

Ve šterkové cestě pod bytovým domem č.p.892, 893 je navržena stoka G o celkové délce 119 m s 5 ks revizních šachet. Stoka G bude začínat v ulici Okružní napojením na stávající revizní šachtu splaškové kanalizace. Předpokládaná.hloubka uložení: 2,0 - 2,8 m.

Celková rekapitulace kanalizace - KTH DN300, tř.160 – délka 3 647 m, celkový počet revizních šachet DN 1000 – cca 130 ks, výtlak splašků PE-HD(PE100RC) DN80 (90x5,4mm), PN 10(SDR17) – 70 m.

Z nově navržené ČSOV bude vedeno výtlačné potrubí PE100RC, SDR17, d90x5,4 mm parkem pod chodníkem až do ulice Odboje, kde bude na stávající kanalizaci zřízená nová revizní šachta napojovací.

V trase dojde k podchodu potoka. Tento podchod bude proveden protlakem s osazením ocelové chráničky DN250. Délka kanalizačního výtlačku je 70 m.

Celkový rozsah výtlačku:

Trubní materiál: PE100RC, SDR17, d 90x5,4 - délka 70 m
revizní šachty: prefabrikované DN 1000 – 1 ks
chránička: ocelové potrubí DN250 – délka 10 m
předpoklad.hĺoubka uložení: 1,5 – 4,9 m

Bezpečnostní přepad PVC DN250, dl.24 m

Nová ČSOV bude opatřena bezpečnostním přepadem zaústěným do Šenovského potoka. V místním parku bude uloženo PVC potrubí DN250 v délce 25 m. Tento bezpečnostní přepad bude zakončen ve stěně potoka výstří opatřenou žabí klapkou.

Celkový rozsah bezpečnostního přepadu:

Trubní materiál: PVC DN 250 - délka 25 m
výúst: s žabí klapkou – 1 ks
předpoklad.hĺoubka uložení: 1,5-2,0 m

IO 03 ČSOV Janurův park - přípojka NN

Předpokládaným místem napojení přípojky na distribuční soustavu ČEZ Distribuce je stávající přípojková pojistková skříň 3142 umístěná na pozemku p.p.č. 2651 v ulici Dlouhá u objektu č.p. 160. Přípojka bude provedena zemním kabelem CYKY J4x16 uloženým v kabelovém výkopu v pískovém loži v délce cca 52 m. Kabel bude veden v kraji nezpevněné komunikace na pozemku (p.p.č. 2651) uložen v chráničce KOPOFLEX 75 v kabelovém výkopu v pískovém loži v celkové délce 52 m v hĺoubce 1100mm, 300mm nad kabelem bude položena červená výstražná fólie. Kabel bude zatažen do elektroměrového rozvaděče ER-01 osazeného ve zděném pilíři z lomového kamene. Kabel bude zatažen do elektroměrového rozvaděče ER-01 připravenou chráničkou KOPOFLEX 75. V ER-01 bude ukončen v přívodní svorkovnici. Propoj z ER-01 do RMS-01, bude proveden kabelem CYKY J4x10 a bude ukončen v přívodní svorkovnici RMS-01- Propoj mezi ER-01 a RMS-01 bude proveden uvnitř pilíře. **Podrobný popis je řešen v elektro části.**

IO 02 Rekonstrukce vodovodu

V souběhu s kanalizací v dané lokalitě bude vyměněno stávající vodovodní potrubí s napojením stávajících vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodů bude vždy řešena mezi dvěma vodovodními uzly (sekčními šoupaty).

Vodovod V1 a V1.1 - délka 233 m

Vodovod V1 se dotýká ulice Pobřežní a Nádražní a bude uloženo do společného výkopu do souběhu s novou kanalizací – stokou A. Rekonstrukce bude začínat v křižovatce ulic Pobřežní - Kopeček a ukončena bude v křižovatce ulic Nádražní a Kamenická vždy napojením na stávající vodovodní systém pomocí sekčních šoupat. Stávající potrubí LT DN100 bude vyměněno za potrubí HDPE d110 v celkové délce 189 m. Od křižovatky ulic Pobřežní a Kopeček bude v ulici Kopeček vyměněno stávající litinové potrubí LT100 za potrubí HDPE d110 v celkové délce 44m – vodovod V1.1. Předpokládaná.hĺ.uložení: 1,3-1,6 m

Vodovod V2, V2.1, V2.2 - délka 617 m

V ulicích Dlouhá a Skřivánek bude v souběhu s novou kanalizací (stokou B) vyměněno stávající vodovodní potrubí DN100 (litinové a PE potrubí) za potrubí HDPE d110 v celkové délce 295 m – vodovod V2. Začátek rekonstrukce vodovodu V2 bude v ulici Dlouhá před č.p.160 s napojením na stávající vodovod pomocí sekčních šoupat. Ukončen bude vodovod V2 na konci ulice Skřivánek, kde v koncovém místě bude osazen podzemní hydrant pro odvědušnění. Ve staničení 0,082km vodovodu V2 v křižovatce ulic Lidická-Skřivánek bude začínat rekonstrukce vodovodu V2.1, který bude veden ulicí Lidická až k ulici Lustrárenská, kde bude napojen na stávající potrubí pomocí příslušných armatur. Pro vodovod V2.1 bude použito potrubí HDPE d110 v celkové délce 171 m. V ulici Skřivánek bude vysazena odbočka do ulice Lustrárenská pro vodovod V2.2, který bude veden až po křižovatku s ulicí Lidická. Stávající potrubí LT DN100 bude vyměněno za HDPE d110 v délce 151 m. Při rekonstrukci vodovodů budou vyměněny všechny armatury, sekční šoupata a podzemní hydranty. Jejich počet, umístění a dimenze budou upřesněny v dalším stupni PD. Předpokládaná.hĺ.uložení: 1,3-1,6 m.

Vodovod V3, V3.1 - délka 212 m:

V ulici Charvátová bude v souběhu s novou stokou B vyměněno stávající potrubí AC DN150 za potrubí HDPE d160 v celkové délce 212 m. Vzhledem k materiálu stávajícího potrubí a jeho nebezpečnou manipulací je navržena rekonstrukce bezvýkopovou technologií – berstliningem. Rekonstrukce bude začínat v křižovatce ulic Charvátová a Lustrárenská a končit bude v křižovatce ulic Charvátová – Mistrovická napojením na stávající vodovod. Vodovod V3.1 bude řešit rekonstrukci od ulice Charvátová v ulici Lustrárenská až k místu napojení na rekonstruovaný vodovod V2.2. Stávající LT DN100 bude vyměněno za HDPE d110 v délce 123 m. Při rekonstrukci vodovodů budou vyměněny všechny armatury, sekční šoupata a podzemní hydranty. Předpokládaná.hl.uložení: 1,3-1,6 m

Vodovod V4 - délka 136 m

Rekonstrukce vodovodu V4 bude řešit výměnu stávajícího potrubí LT DN100 za potrubí HDPE d110 v celkové délce 136 m v ulici Kamenická. Vodovod bude ukládán do souběhu s novou kanalizační stokou B5. Začátek vodovodu V4 je navržen v uzlu v křižovatce s ulicí Lidickou a končit bude v uličce u č.p.494. Při rekonstrukci vodovodů budou vyměněny všechny armatury, sekční šoupata a podzemní hydranty. Předpokládaná.hl.uložení: 1,3-1,6 m.

Vodovod V5, V5.1 - délka 174 m

Vodovod V5 bude rekonstruován částečně v souběhu se stokou C, C1 a C1.1. Začátek vodovodu V5 je navržen v křižovatce ulic Dlouhá - Lidická před č.p.445. Odtud bude měněno stávající potrubí LT DN100 za potrubí HDPE d110 v celkové délce 174 m až do křižovatky ulic Lidická – Lustrárenská (pod areál tzv. Eliášky) do vodovodního uzlu s napojením vodovodů V2.1 a V2.2. U rozbořeného domu č.p.520 bude na vodovodu V5 začínat vodovod V5.1, který bude končit před napojením asfaltové uličky do Mistrovické ulice (nad č.p.169). Zde bude vyměněno stávající potrubí LT50 za potrubí HDPE d63 v délce 59 m. Předpokládaná.hl.uložení:1,3-1,6 m

Vodovod V6 - HDPE d110 - délka 209 m, HDPE d63 – délka 91 m

Vodovod V6 se skládá ze dvou částí o různých dimenzích. Rekonstrukce vodovodu V6-1.část bude řešit výměnu stávajícího potrubí PVC DN100 za HDPE d110 v ulici Mistrovická v délce 209 m. Rekonstrukce bude začínat u domu č.p. 382 napojením na stávající potrubí PVC DN110 a končit bude v křižovatce ulic Mistrovická – Charvátová. Od křižovatky s ulicí Charvátová bude do konce ulice Mistrovická vyměněno stávající potrubí PE63 za HDPE d63 v délce 91 m – 2.část vodovodu V6. Při rekonstrukci vodovodu budou vyměněny všechny armatury, sekční šoupata a podzemní hydranty. Předpokládaná.hl.uložení: 1,3-1,6 m

Vodovod V7, V7.1 - HDPE d160 - délka 400 m, HDPE d90 – délka 48 m

V ulici Okružní mezi domy č.p.859 a 792 bude začínat rekonstrukce vodovodu V7 napojením na stávající potrubí LT DN150 vedoucí od nedalekého vodojemu. Stávající vodovod LT DN150 bude vyměněn za HDPE d160 v celkové délce 400 m v souběhu s novou stokou D. Rekonstrukce vodovodu V7 bude končit v křižovatce ulic Okružní a Palackého. Před ulicí Palackého dojde ke křížení se zatrubněným potokem.

Ve st. 0,00 km vodovodu V7 bude začínat i vodovod V7.1, který bude ukončen napojením na stávající vodovod PE 110 v ulici Oldřichovská. Nově bude do souběhu s kanalizací uloženo potrubí HDPE d90 v délce 48 m místo stávajícího potrubí LT DN80.

Při rekonstrukci vodovodů budou vyměněny všechny armatury, sekční šoupata a podzemní hydranty. Předpokládaná hl.uložení: 1,3-1,6 m

Vodovod V8, V8.1, V8.2 - HDPE d160 - délka 206 m, HDPE d110 – délka 586 m

V ulici Palackého v souběhu se stokou E bude provedena rekonstrukce vodovodu V8. Stávající LT DN100 bude vyměněno za potrubí HDPE d110 v celkové délce 398 m s tím, že nové potrubí bude vedeno v souběhu s novou stokou. Rekonstrukce bude začínat v křižovatce ulic Palackého a Sokolovská napojením na stávající vodovodní systém pomocí příslušných armatur a končit bude v křižovatce ulic Palackého – Okružní napojením na rekonstruovaný vodovod V7. V křižovatce Palackého – Lípová bude na vodovod V8 napojen vodovod V8.1 s ukončením před ulicí Okružní. Rekonstrukce vodovodu V8.1 bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí PVC DN110 za HDPE d110 v celkové délce 188 m. V ulici Okružní mezi ulicemi Palackého a Obecní dojde k výměně stávajícího LT DN150 za potrubí HDPE d160 v délce 206 m – vodovod V8.2. Při rekonstrukci vodovodů budou vyměněny všechny armatury, sekční šoupata a podzemní hydranty. Předpokládaná.hl.uložení: 1,3-1,6 m.

Vodovod V9 – délka 134 m

Při pokládce stoky F v ulici Topolová bude rekonstruován vodovod V9. Stávající potrubí PE110 bude vyměněno za HDPE d110 v délce 134 m. Začínat bude rekonstrukce vodovodu v křižovatce ulic Topolová – Příčná a končit bude v uzlu v křižovatce ulic Topolová-Obecní. Předpokládaná hl. uložení: 1,3-1,6 m

Celková rekapitulace vodovod - HDPE d160 – délka 606 m, HDPE d160 SML – délka 212 m, HDPE d110 – délka 2212 m, HDPE d90 – délka 48 m, HDPE d63 – délka 150 m

PROVOZNÍ SOUBORY**PS 01 – ČSOV Janurův park – technologická část**

Čerpací stanice odpadních vod bude osazena dvěma čerpadly, která budou pracovat v systému 1+1 montovaná rezerva. Výkonové kapacity jsou navrženy následovně: $Q = 5,37 \text{ l.s}^{-1}$, $H = 12,01 \text{ m}$. Průchodnost čerpadel bude minimálně 50 mm. Akumulační pracovní prostor je navržen $2,0 \text{ m}^3$, tak aby se čerpadla nespustila častěji než 4x za hodinu. Čerpadla budou řízena pomocí ultrazvukové hladinové sondy. Dále bude v akumulaci jímce osazen plovákový spínač havarijní hladiny. V případě dosažení havarijní hladiny bude spuštěno druhé čerpadlo a bude vyslán signál na dispečink. Chod čerpadel bude řízen z ŘS, který zajistí střídání čerpadel podle motohodin a zajistí záskok čerpadel v případě poruchy druhého čerpadla. Výtlaky čerpadel budou zavedeny do suché armaturní komory, ve které budou na výtlacích namontovány zpětné kulové klapky a uzavírací šoupata. Následně budou výtlaky spojeny do společného výtlaku, na kterém bude osazeno uzavírací šoupě. Za prostupem potrubí stěnou armaturní komory bude napojeno výtláčné potrubí. Dále zde bude vysazena odbočka s uzavíracím šoupětem zpět do akumulaci jímky, která bude sloužit k vypouštění výtlaku. Za uzavíracím šoupětem společného výtlaku bude vysazena odbočka s kulovým uzávěrem DN50 a spojkou na hadici, která bude sloužit pro proplach výtlaku. Nátok stoky „B“ bude osazen vřetenovým šoupětem DN300 s prodlouženým ovládním vyvedeným na povrch, pro možnost uzavřít přítok do ČSOV a provedení servisního zásahu uvnitř akumulaci jímky. Armaturní komora bude odvodněna pomocí potrubí DN150 zaústěného zpět do akumulaci jímky. Stejně tak odvodnění armaturní komory bude osazeno vřetenovým šoupětem DN150 s prodlouženým ovládním vyvedeným na povrch.

PS 02 - ČSOV Janurův park – elektro část**Napojení na distribuční síť ČEZ:**

Místem připojení je stávající přípojková pojistková skříň R142 umístěna na pozemku p.p.č. 2651 v ulici Dlouhá u objektu č.p. 160. Viz IO 04 ČSOV Janurův park – přípojka NN

Elektroměrový rozvaděč

bude použit typový třífázový - jednotarifní In 25A v krytí IP 43/20, rozvaděč bude osazen v pilíři nad pojistkovou skříní. Jistič před elektroměrem bude 25/3/B.

Elektroinstalace ČSOV :

ČSOV bude vystrojena čerpadly: 2ks 3,1 kW, 3x400V, 6,6A.

Pro rozvaděče bude postaven pilíř z pískovcových bloků dle návrhu Ing. Arch. Jaromíra Kosnara, s nikou opatřenou rámem s uzamykatelnými dveřmi. V nice budou osazeny - rozvaděč RMS-01 IP 54 a ekvipotenciální svorkovnice hlavního pospojování. Rozvaděč slouží k ovládní provozu čerpadel v závislosti na hladině vody v čerpací jímce a signalizaci na dispečink. Rozvaděč je konstruován pro ovládní dle požadavku budoucího provozovatele SČVK.

Připojení čerpadel, plovákových spínačů a tlakové sondy:

Kabely čerpadel, plováku, ultrazvukové sondy a vodič pospojování budou do rozvaděče RMS-01 zataženy přes svorkovnici umístěnou v suché armaturní komoře. Kabely z armaturní komory budou k rozvaděčovému pilíři vedeny ulicí Dlouhá, která je kryta kamennou dlažbou. Délka kabelové trasy mezi suchou armaturní komorou a rozvaděčovým pilířem je 43,5 m. Kabely budou skrz prostup vytaženy chráničkami KOPOFLEX do pilíře s rozvaděčem RMS-01.

Kabely mezi rozvaděčovým pilířem a suchou armaturní komorou ČSOV budou uloženy v chráničkách KOPOFLEX 75 (mezi pilířem a armaturní komorou budou položeny 3ks chrániček v hloubce 1100mm). Chráničky budou uloženy v pískovém loži a 300mm nad chráničkami bude položena červená výstražná fólie.

Elektroinstalace ČSOV :

ČSOV bude přestrojena čerpadly: 2ks 5,9 kW, 3x400V, 12,0A.

Stávající rozvaděč je již připraven pro napojení a ovládání nových čerpadel. V rámci tohoto provozního souboru dojde pouze k výměně spouštěcích a jistících prvků.

Stavební úřad Městského úřadu v Kamenickém Šenově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu v Kamenickém Šenově, úřední dny Po a St 8:00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny po tel. dohodě).

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice

Město Kamenický Šenov, Osvobození č.p. 470, 471 14 Kamenický Šenov

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

Město Kamenický Šenov, Osvobození č.p. 470, 471 14 Kamenický Šenov

Bohuslav Šach, Lidická č.p. 625, 471 14 Kamenický Šenov

Jutta Šachová, Lidická č.p. 625, 471 14 Kamenický Šenov

Eva Dvořáčková, Tř. T. G. Masaryka č.p. 812, 473 01 Nový Bor

Lenka Votroubková, Mistrovická č.p. 169, 471 14 Kamenický Šenov

Leoš Vytlačil, Lindava č.p. 30, Cvikov, 471 58 Lindava

Lucie Krejčová, Okružní č.p. 778, 471 14 Kamenický Šenov

Pavel Schedelbauer, Palackého č.p. 441, 471 14 Kamenický Šenov

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 55 Liberec 1

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Krajská správa silnic LK, p.o., České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Město Kamenický Šenov, Osvobození č.p. 470, 471 14 Kamenický Šenov

Osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům a stavbám bez če/č.e:

p.p.č. 2004/3, 2004/1, 1988, 2004/11, 2004/2, 777/2, 453, 2674, 455, 487, 1989/1, 1989/2, 1990/1, 2003/2, 2003/4, 2003/8, 2003/11, 2003/12, 456/2, 456/1, 2675, 457, 482/2, 2624/1, 367, 361, 368/4, 368/3, 360, 352/1, 352/3, 359/2, 1769/2, 1652/3, 1652/4, 2505/3, 1651/4, 1651/3, 1657/1, 1650/6, 1676/1, 1661/2, 1660/1, 2889, 2505/14, 1665, 1667, 1671/1, 1672, 1682/11, 1682/5, 1682/12, 1682/18, 1682/28, 1682/22, 1680/3, 1680/5, 1638, 1639/6, 1587/3, 1585/3, 1650/2, 1676/10, 2514/4, 1646/3, 352/5, 1646/10, 340/2, 2887, 1646/6, 1677, 338, 268/4, 1584/7, 268/1, 1676/5, 1676/12, 1676/6, 1676/3, 2884/3, 2884/1, 2884/2, 1678/3, 1646/5, 2907, 1764/6, 1764/5, 1682/17, 2512/3, 1682/16, 248/3, 359/5, 1770, 409/2, 1772, 2499, 2667, 2498/4, 1773/5, 1775/3, 1860/3, 2878, 343, 332, 333, 342/1, 340/1, 337, 338, 316, 335, 2653, 2656, 263/2, 263/1, 276, 261/2, 261/1, 249, 2650, 257, 256/1, 2880/2, 2880/1, 1584/2,

1584/11, 1584/12, 1584/6, 1584/10, 1583/9, 1582/7, 1582/9, 2818, 1587/2, 1588/2, 1580/4, 1587/6, 1587/13, 1587/12, 1587/8, 1578/1, 1583/3, 252, 1583/1, 1538/5, 2527/1, 1538/6, 1538/4, 1522/5, 1521/3, 1521/4, 1521/7, 1521/8, 1520/5, 1520/3, 1521/5, 1521/2, 1520/4, 1446, 1447, 1452/3, 1450/3, 1448/5, 1448/6, 1448/7, 1448/4, 1448/3, 1448/8, 1448/2, 1449, 1433/7, 1433/5, 1433/8, 1433/4, 2546/1, 2547, 1424, 1371/2, 1431/1, 1370, 1371/1, 1368, 1367, 202/1, 202/2, 2549/1, 1361/3, 201/2, 2764/3, 156/6, 156/1, 2649, 2882/3, 159/2, 229, 233/1, 2632, 163, 220/2, 2890, 167/6, 166/2, 166/1, 2644, 190/1, 209, 206, 2642/1, 190/2, 192, 2639/3, 198/3, 201/1, 199, 198/4, 1365/4, 1363, 223, 2797/2, 2764/4, 218, 217/1, 1441/1, 1435, 1442, 2821, 1448/9, 1448/10, 1434/1, 217/2, 2799, 2798, 216/2, 216/1, 214, 211, 1364/1, 198/5, 1275/2, 1275/12, 1275/9, 1275/6, 185/5, 179, 178/2, 178/1, 1275/7, 1275/10, 2557/4, 176/3, 2557/3, 1268, 1267/60, 2638, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 2904, 2628, 173/8, 173/11, 173/12, 173/1, 2538, 1522/10, 1522/2, 1525/1, 1522/3, 1525/3, 1441/2, 2539, 1528/1, 243 a st.p.č. 277, 888/2, 274/1, 375, 1107, 863/1, 211/2, 211/1, 1314/2, 227/2, 1253, 479/2, 172, 177/2, 501/3, 386/1, 386/12, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 386/10, 386/11, 156/2, 152/3, 129/1, 129/2, 400/1, 142, 384/1, 159 v katastrálním území Kamenický Šenov.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kamenický Šenov č.p. 435, 558, 387, 139, 752, 777, 861, 71, 510, 158, 474, 625, 362, 344, 339, 381, 326, 353, 340, 323, 585, 316, 383, 730, 721, 678, 591, 166, 23, 686, 602, 521, 645, 212, 586, 430, 767, 664, 151, 244, 507, 455, 434, 160, 157, 163, 164, 231, 389, 168, 56, 179, 52, 427, 445, 241, 520, 725, 756, 416, 489, 618, 382, 980, 778, 31, 32, 428, 984198, 36, 417, 191, 654, 942, 39, 41, 659, 394, 184, 501, 186, 989, 814, 38, č.ev. 209, 145 v katastrálním území Kamenický Šenov.

Stavební úřad dospěl k závěru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich vymezení za účastníky řízení.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„Otisk úředního razítka“

Martina Macháková
úředník odboru rozvoje města
a stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:účastníci (interní pošta, dodejka, datové schránky):

Severočeská vodárenská společnost, a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice
Město Kamenický Šenov, IDDS: qb6b24f
sídlo: Osvobození č.p. 470, 471 14 Kamenický Šenov
Bohuslav Šach, Lidická č.p. 625, 471 14 Kamenický Šenov
Jutta Šachová, Lidická č.p. 625, 471 14 Kamenický Šenov
Eva Dvořáčková, Tř. T. G. Masaryka č.p. 812, 473 01 Nový Bor
Lenka Votroubková, Mistrovická č.p. 169, 471 14 Kamenický Šenov
Leoš Vytlačil, Lindava č.p. 30, Cvikov, 471 58 Lindava
Lucie Krejčová, Okružní č.p. 778, 471 14 Kamenický Šenov
Pavel Schedelbauer, Palackého č.p. 441, 471 14 Kamenický Šenov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Zeyerova č.p. 1310, 460 55 Liberec 1
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

účastníci (veřejnou vyhláškou):Osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům a stavbám bez če/če:

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 2
GridServices s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657 02 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Město Kamenický Šenov, IDDS: qb6b24f
sídlo: Osvobození č.p. 470, 471 14 Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov, Osvobození č.p. 470, 471 14 Kamenický Šenov

p.p.č. 2004/3, 2004/1, 1988, 2004/11, 2004/2, 777/2, 453, 2674, 455, 487, 1989/1, 1989/2, 1990/1, 2003/2, 2003/4, 2003/8, 2003/11, 2003/12, 456/2, 456/1, 2675, 457, 482/2, 2624/1, 367, 361, 368/4, 368/3, 360, 352/1, 352/3, 359/2, 1769/2, 1652/3, 1652/4, 2505/3, 1651/4, 1651/3, 1657/1, 1650/6, 1676/1, 1661/2, 1660/1, 2889, 2505/14, 1665, 1667, 1671/1, 1672, 1682/11, 1682/5, 1682/12, 1682/18, 1682/28, 1682/22, 1680/3, 1680/5, 1638, 1639/6, 1587/3, 1585/3, 1650/2, 1676/10, 2514/4, 1646/3, 352/5, 1646/10, 340/2, 2887, 1646/6, 1677, 338, 268/4, 1584/7, 268/1, 1676/5, 1676/12, 1676/6, 1676/3, 2884/3, 2884/1, 2884/2, 1678/3, 1646/5, 2907, 1764/6, 1764/5, 1682/17, 2512/3, 1682/16, 248/3, 359/5, 1770, 409/2, 1772, 2499, 2667, 2498/4, 1773/5, 1775/3, 1860/3, 2878, 343, 332, 333, 342/1, 340/1, 337, 338, 316, 335, 2653, 2656, 263/2, 263/1, 276, 261/2, 261/1, 249, 2650, 257, 256/1, 2880/2, 2880/1, 1584/2, 1584/11, 1584/12, 1584/6, 1584/10, 1583/9, 1582/7, 1582/9, 2818, 1587/2, 1588/2, 1580/4, 1587/6, 1587/13, 1587/12, 1587/8, 1578/1, 1583/3, 252, 1583/1, 1538/5, 2527/1, 1538/6, 1538/4, 1522/5, 1521/3, 1521/4, 1521/7, 1521/8, 1520/5, 1520/3, 1521/5, 1521/2, 1520/4, 1446, 1447, 1452/3, 1450/3, 1448/5, 1448/6, 1448/7, 1448/4, 1448/3, 1448/8, 1448/2, 1449, 1433/7, 1433/5, 1433/8, 1433/4, 2546/1, 2547, 1424, 1371/2, 1431/1, 1370, 1371/1, 1368, 1367, 202/1, 202/2, 2549/1, 1361/3, 201/2, 2764/3, 156/6, 156/1, 2649, 2882/3, 159/2, 229, 233/1, 2632, 163, 220/2, 2890, 167/6, 166/2, 166/1, 2644, 190/1, 209, 206, 2642/1, 190/2, 192, 2639/3, 198/3, 201/1, 199, 198/4, 1365/4, 1363, 223, 2797/2, 2764/4, 218, 217/1, 1441/1, 1435, 1442, 2821, 1448/9, 1448/10, 1434/1, 217/2, 2799, 2798, 216/2, 216/1, 214, 211, 1364/1, 198/5, 1275/2, 1275/12, 1275/9, 1275/6, 185/5, 179, 178/2, 178/1, 1275/7, 1275/10, 2557/4,

176/3, 2557/3, 1268, 1267/60, 2638, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 2904, 2628, 173/8, 173/11, 173/12, 173/1, 2538, 1522/10, 1522/2, 1525/1, 1522/3, 1525/3, 1441/2, 2539, 1528/1, 243 a st.p.č. 277, 888/2, 274/1, 375, 1107, 863/1, 211/2, 211/1, 1314/2, 227/2, 1253, 479/2, 172, 177/2, 501/3, 386/1, 386/12, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 386/10, 386/11, 156/2, 152/3, 129/1, 129/2, 400/1, 142, 384/1, 159 v katastrálním území Kamenický Šenov.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kamenický Šenov č.p. 435, 558, 387, 139, 752, 777, 861, 71, 510, 158, 474, 625, 362, 344, 339, 381, 326, 353, 340, 323, 585, 316, 383, 730, 721, 678, 591, 166, 23, 686, 602, 521, 645, 212, 586, 430, 767, 664, 151, 244, 507, 455, 434, 160, 157, 163, 164, 231, 389, 168, 56, 179, 52, 427, 445, 241, 520, 725, 756, 416, 489, 618, 382, 980, 778, 31, 32, 428, 984198, 36, 417, 191, 654, 942, 39, 41, 659, 394, 184, 501, 186, 989, 814, 38, č.ev. 209, 145 v katastrálním území Kamenický Šenov.

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště v České Lípě, IDDS: nfeai4j
sídlo: 5.května č.p. 813, 470 42 Česká Lípa

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj
sídlo: Karla Poláčka č.p. 3152, 470 02 Česká Lípa 2

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U jezu č.p. 642/2, 461 80 Liberec 2

Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy, IDDS: b7wbphv
sídlo: nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, IDDS: b7wbphv
sídlo: nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště památkové péče, IDDS: b7wbphv

sídlo: nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

ostatní

Nadace Proměny Karla Komárka, Vinohradská č.p. 1511/230, 100 00 Praha 10

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci, IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Jablonecká č.p. 642/23, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Teplické projekty, s.r.o., Školní č.p. 467/14, 415 01 Teplice 1