



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor územního plánování a stavebního řádu

Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

Spis. zn.:	MUJI 4114/2026/ÚPSŘ	Jilemnice, dne: 8.7.2026
Č.j.:	PDMUJI 24818/2026	
Vyřizuje:	Bc. Hana Petráková	
E-mail:	petrakova@mesto.jilemnice.cz	
Telefon:	734 256 182	

ID záměru: Z/2025/208548

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 15. 5. 2026 podala

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje ELIPROM spol. s r.o., Zerzánová Andrea, IČO 48264237, Legii č.p. 317/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1

a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu: **SM-Horní Rokytnice, č.p.62, kNN na pozemku st. p. 187/1 a p. č. 3262/2, 3245/1, 1331/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou.**

Ochranné pásmo energetického vedení vznikne na poz. st. 186, 187/1, 590, parc. č. 1279/3, 1331/1, 1331/20, 3245/1, 3262/2 v katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou.

Záměr obsahuje:

- Jedná se o novou stavbu:

SO 07 – Nové kabelové vedení NN včetně rozpojovací skříně. SR 602.

Účelem stavby je zřízení nového odběrného místa na poz. st. p. č. 187/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Kabelová přípojka AYKY 3x240+120mm², l=70.2 bude vycházet ze stávající trafostanice na poz. p. č. 1331/1 a bude ukončena pilířem na poz. st. p. č. 187/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Délka trasy podzemního kabelového vedení činí 60,80 m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude na pozemku st. p. 187/1 a p. č. 3262/2, 3245/1, 1331/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, umístěna tak, jak je zakresleno v koordinační situaci v měř: 1:250, která je nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena v souladu se stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentací z 10/2025, kterou vypracoval Jiří Prušek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0501063.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích, v platném znění, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Stavba bude provedena *zhotovitelsky*. Povinnosti zhotovitele vyplývají z ust. § 163 stavebního zákona. Povinnosti stavebníka stanovuje § 160 stavebního zákona.
5. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
6. Stavba bude dokončena do 07/2027.
7. Před započítím prací musí být zjištěna a vytyčena podzemní či nadzemní vedení a zařízení v prostoru, ve kterém by mohla být stavbou dotčena. Stavba musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození a nebyl ani narušen jejich provoz. Případné škody budou uhrazeny dle platných předpisů.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření města Rokytnice nad Jizerou ze dne 12. 11. 2025 č.j.: MURJ 6031/2025 a ze dne 30. 1. 2026 č.j.: MURJ/5925/2025:

Ve vyznačeném území se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení.

Ve vyznačeném území se nachází vedení dešťové kanalizace.

Při provádění prací v blízkosti podzemních vedení je žadatel a stavebník povinen dodržet tato opatření:

Stavebník (nebo jím pověřená osoba) je povinen:

1. *Řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení kabelového vedení či zařízení veřejného osvětlení (dále jen VO).*
2. *Respektovat ochranné pásmo VO, které činí 1 m po stranách krajního vedení, kde je zakázáno používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí, aby nedošlo k poškození či zamezení vedení.*
3. *Písemně oznámit započetí zemních prací před jejím zahájením Městu Rokytnice nad Jizerou (dále jen MRnJ) a obrátit se na zástupce města kdykoli v průběhu stavby, kdy by i nad rámec těchto stanovených podmínek mohlo dojít ke střetu stavby s kabelovým vedením či nadzemním zařízením ve vlastnictví MRnJ.*
4. *Zajistit vytyčení podzemního kabelového vedení VO v terénu a prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.*
5. *Upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu podzemního kabelového vedení příčnými sondami.*
6. *Postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání kabelového vedení.*
7. *V místech křížení a souběhu kabelového vedení VO:*
 - 7.1. *Řídit se platnými i doporučenými právními předpisy, technickými a odbornými normami.*
 - 7.2. *U pozemních komunikací, parkovacích ploch, vjezdů atp. ukládat kabelové vedení VO ve stanovené hloubce zákonnými předpisy (dle podmínek pro přeložení kabelového vedení) a vždy chránit toto kabelové vedení chráničkami (certifikovanými kabelovými žlaby určenými k mechanické ochraně kabelů, kabelových chrániček pro optické kabely, či jiných systémů inženýrských sítí uložených v zemi) s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení.*
 - 7.3. *U kabelového vedení ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby byly umístěny výhradně pod kabelovým vedením, přičemž je povinen kabelové vedení VO uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku musí utěsnit a zamezit vnikání nečistot.*
8. *Při zjištění potřeby přeložení VO kontaktovat pracovníka MRnJ za účelem projednání podmínek přeložení VO, kdy je také nutné uzavřít s MRnJ "Smlouvu o provedení vynucené překládky kabelového vedení".*

9. V případě nutnosti přeložení stávajícího kabelového vedení či zařízení VO zodpovědný stavebník nese náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
10. Předložit pracovníku MRnJ při přípravě stavby, kde hrozí ohrožení či omezení stávajícího vedení a zařízení VO, konkrétní zakreslení do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník povinen předložit zakreslení trasy kabelového vedení i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), která bude udávat míru dotčení kabelového vedení a zařízení VO.
11. Navrhnout a umístit základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) s minimálním vodorovným odstupem 1,5 m od krajního kabelového vedení VO.
12. Ihned oznámit pracovníkovi MRnJ každé poškození a krádež kabelového vedení i nadzemního zařízení VO.
13. Vyzvat pracovníka MRnJ ke kontrole při provádění zemních prací s odkrytím zemního vedení, jehož následný zához je oprávněn provést, pokud prokazatelně obdržel souhlas pracovníka MRnJ.
14. Přizvat pracovníka MRnJ vždy před zásypem obnaženého kabelového vedení a sepsat o kontrole protokol, který bude stavebníkem doložen stavebnímu úřadu při kontrolní prohlídce stavby.
15. Zastavit práce a oznámit MRnJ zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností. Po provedení kontroly pracovníkem MRnJ, o níž bude sepsán záznam, mohou stavební práce pokračovat.
16. Vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti v místech kabelového vedení VO vystupujícího ze země (do budovy, rozvaděče, na sloup apod.) nebo v blízkosti sloupů a sloupků VO, aby nedošlo k narušení jejich stability.
17. Před zahájením jakýkoliv prací v objektu, které by mohly ohrozit stávající zařízení VO, prokazatelně kontaktovat pracovníka MRnJ a zajistit bezpečné odpojení tohoto zařízení, případně zabezpečit dočasné či trvalé přeložení tohoto zařízení.

Stavebník (nebo jím pověřená třetí osoba) není oprávněn:

18. Přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu kabelového vedení mimo vozovku, dokud kabelové vedení řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.
19. Měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) na trase kabelového vedení a jeho ochranného pásma.
20. Užívat, přemísťovat, odstraňovat a jakkoli manipulovat s technologickými, ochrannými a pomocnými prvky kabelového vedení ani s nadzemními zařízeními VO.
21. Zabetonovat trasy kabelového vedení VO.

Město Rokytnice nad Jizerou uplatňuje k realizaci výše uvedené stavby následující podmínky a požadavky:

1. Při provádění stavebních prací nesmí docházet ke znečišťování ani poškozování přilehlých komunikací ve vlastnictví Města.
2. Pokud prováděním stavby dojde k rozlomení krajnice komunikací bude postupováno dle dokumentu „Technické zásady a podmínky pro vstup do pozemních komunikací v majetku města Rokytnice nad Jizerou“ dostupné zde www.tinyurl.com/TZP-RnJ. Jejich povrch bude obnoven asfaltem tl. 5 cm v plné šíři komunikace.
3. Podmínky pro uložení kabelového vedení do částí pozemků se štěrkovým povrchem: po provedení výkopových prací a uložení vodovodní přípojky budou zpětné záhozy řádně hutněny. Posledních 20 cm výkopu bude dosypáno štěrkem a řádně zhutněno.
4. Podmínky pro uložení kabelového vedení do místních komunikací s asfaltovým povrchem:
 - 4.1. Stavební práce na místních komunikacích budou provedeny dle dokumentu „Technické zásady a podmínky pro vstup do pozemních komunikací v majetku města Rokytnice nad Jizerou“ dostupné zde www.tinyurl.com/TZP-RnJ.
 - 4.2. Před započatím stavebních prací složí stavebník na účtárnu MěÚ v Rokytnici nad Jizerou vratnou kauci ve výši 60 000,- Kč pro každý jednotlivý vstup do komunikace.
 - 4.3. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny podzemní sítě a zařízení od jejich správců. Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami uloženými jednotlivými vlastníky podzemních sítí. V případě poškození kterékoli sítě bude toto

poškození nahlášeno vlastníkovi dotčené sítě a vlastníkovi komunikace. V blízkosti podzemních sítí budou výkopy provedeny ručně.

4. Při provádění stavebních prací budou přilehlé pozemky a komunikace průběžně udržovány a čištěny.

5. Při vstupu do komunikace (jakýkoli zásah do asfaltového krytu) bude stávající asfaltový povrch zaříznut pro zajištění rovné hrany, a to v šíři min. 1,5 m od osy výkopu na obě strany a v celé šíři komunikace (pruh šířky min. 3,0 m).

6. Po provedení stavebních prací bude zpětný zásyp do rýhy proveden neseďavým materiálem (šterkodrt' ŠD fr. 0/63) hutněnou ve vrstvách po 300 mm na hodnotu 20 MPa a na hodnotu 45 MPa na zemní pláni.

7. Ve vzdálenosti 200–300 mm nad trubním vedením budou uloženy výstražné fólie dle ČSN 73 6006.

8. Na zemní pláň (v úrovni -450 mm pod niveletu stávajícího povrchu komunikace) bude provedena konstrukce vozovky v této skladbě (odpovídající dle TP 170 katalogové skladbě D1-N-6 pro TDZ IV):

- podkladní vrstva ze šterkodrti ŠDa v tl. 200 mm, zhutněna na hodnotu 90 Mpa
- kamenivo zpevněné cementem SC 8/10 (dříve KSC I) v tl. 130 mm
- podkladní vrstva asfaltového betonu ACP 16+ 70/100 v tl. 70 mm
- spojovací postřik emulzní SPE 0,50 kg/m²
- pokládka svrchní vrstvy (finišerem) z asfaltového betonu pro ohrusné vrstvy ACO 11S 50/70 v tl. 50 mm

9. Podkladní vrstvy (SC + ACP) budou položeny v šíři výkopu, ohrusná vrstva ACO bude položena v šíři odfrézované vozovky, tj. 1,5 m od osy výkopu na obě strany a v celé šíři komunikace, a to strojní pokládkou

10. Součástí opravy komunikace jsou veškeré práce a činnosti potřebné pro kvalitní položení asfaltového krytu – tj., výšková úprava, případně srovnání, povrchových znaků inženýrských sítí (šoupata, hydranty, poklopy, ...), zametení komunikace, atd

11. Protokol o statické hutnící zkoušce předá stavebník Městu Rokytnice nad Jizerou jako vlastníkovi komunikace.

12. Po položení ohrusné vrstvy bude provedeno ošetření všech pracovních spár pružnou asfaltovou zálivkou.

13. V průběhu prací, před zhotovením konečného povrchu, budou na výzvu stavebníka provedeny pracovníkem Města kontroly jednotlivých vrstev – bez těchto průběžných kontrol nelze následně provést konečné převzetí oprav.

14. Po provedení stavebních prací vyzve stavebník technika úseku investic ke kontrole. Pokud technik shledá provedení prací v odpovídající kvalitě, bude sepsán protokol o předání a převzetí provedených oprav a stavebníkovi bude vrácena polovina kauce. Druhá polovina kauce mu bude vrácena po roce užívání komunikace, pokud se neobjeví žádné závady.

15. Pokud technik rozhodne, že stavební práce nebyly provedeny v dostatečné kvalitě, kauce propadne Městu Rokytnice nad Jizerou, které ji použije na kvalitní opravu dotčené komunikace.

16. Práce budou probíhat pouze přes den, pracovní místo musí být zajištěno tak, aby nemohlo dojít k ohrožení silničního provozu a bezpečnosti chodců a musí být řádně označeno. Stavební práce budou probíhat v co nejkratším časovém úseku.

17. Po skončení prací, před podpisem protokolu o předání a převzetí provedených oprav, zašle žadatel fotodokumentaci z realizace (včetně stavu před zahájením prací) na adresu investice@mesto-rokytnice.cz.

18. Žadatel má povinnost doložit geodetické zaměření uloženého potrubí dle požadavků technické směrnice Města Rokytnice nad Jizerou.

19. Podepsání protokolu o předání provedených prací předchází: složení kauce, protokol o hutnící zkoušce, fotodokumentace z realizace, geodetické zaměření a prohlídka místa realizace technikem úseku investic.

20. Závady, které se projeví na komunikaci po dobu 24 měsíců od podepsání protokolu je povinen stavebník odstranit na vlastní náklad.

21. Žadatel bude při provádění stavebních prací postupovat dle příslušných norem, vyhlášek a nařízení. Za řádný průběh zvláštního užívání místní komunikace zodpovídá stavebník.

9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření CETIN, a.s. ze dne 7. 11. 2025 č.j.: 307403/25;

Společnost CETIN:

a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;

b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;

c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK, a práva a povinnosti stavebníka.

- V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 73 6005. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Ježek tel.: 602 413 278).

d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a stavebníkem Stavby;

e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem Stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spol. CETIN

1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY

1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPO“) jsou přílohou Vyjádření.

1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, pokud není VPO výslovně určeno jinak.

1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy, určenou Žadatelem v Žádosti.

2. DEFINICE

2.1. Pro účely VPO:

„CETIN“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063;

„Den“ znamená kalendářní den;

„Kabelovod“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ znamená Petr Ježek, tel.: 602 413 278, e-mail: petr.jezek@cetin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;

„SEK“ znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;

„Stavba“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;

„Stavebník“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;

„Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„Vyjádření“ znamená vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 14. 1. 2026 pod č.j. 11293/26

„Zájmové území“ znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;

„Situační výkres“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;
„ZoEK“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ znamená osobu určenou ve Vyjádření; „Žádost“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.
3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona.

3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoliv jiných dalších prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst.

3.3. VPO se vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozované mimo Zájmové území.

3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, oznámit POS.

3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY

4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby

a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy.

4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

4.3. Činí-li výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dočasněho objektu zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.

4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.

4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, je Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

4.7. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie podvrtnu a protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu ve vzdálenosti menší, než 1 m od Kabelovodu, nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než 1 m nad nebo 2 m pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

5.1. Před započítím zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytýčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytýčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započítím prací na Stavbě je Stavebník povinen započítí prací oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5.5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.

5.6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.

5.7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdržel od POS písemný souhlas se zakrytím.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem.

6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsažené ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, vyjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat,

půjčovat či jinak umožnit jejich užití třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti.

6.4. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů: a) v listinné podobě; b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyjádření nebo ve VPO.

10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KATRO SERVIS, spol. s.r.o. ze dne 12. 11. 2025:

S realizací výše uvedené stavby souhlasíme za předpokladu, že budou splněny tyto naše podmínky:

- Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemním vedením naší společnosti, požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

- Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytyčena na místě. Vytyčení je nutné objednat u naší společnosti na telefonním čísle 487 070 007, případně na emailu vytyceni@katro.cz a to nejméně 14 dní před požadovaným termínem.

- Každé poškození vedení neprodleně hlásit na dohledovém centru KATRO SERVIS, spol. s.r.o. 487 070 007.

- Odkryté podzemní vedení zabezpečit proti poškození, a to i třetí osobou

- Při provádění zemních prací dodržet ČSN 73 6133 „zemní práce“.

- V projektové dokumentaci je nutné dodržet příslušné ČSN 73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK, a.s. ze dne 7. 11. 2025 zn.: SCVKZAD262038:

V zájmovém území stavby se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.

Konkrétně se jedná o:

Kanalizace DN <500, Vodovodní řad, Vodovodní řad DN<500

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.

Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti. Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

12. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 8. 11. 2025 zn.: 5003454382:

V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále PZ):

- STL plynovody PE d63, příp.

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení a zabezpečení všech poklopů na PZ viz. bod 1) (<http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>)- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ, příp. zhotoveny ručně kopané sondy pro určení hloubky uložení PZ.

- Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

- Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od PZ – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Hloubku základu sloupu je nutné provést tak, aby stabilita sloupu zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

Pro zamezení případných tepelných vlivů od zemnicí sítě a rozvodů nn na PZ požadujeme realizovat tato opatření:

- Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky.

- Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.

- Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být ztuhlá vrstva písku.

- Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

- Křížení zemnicí sítě s PZ bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.

- Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.

- Páska zemnicí sítě bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždičku.

- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné vyjádření k přeložce: <http://www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/> (záložka Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení). Náklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: <https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu>

- Současně si vyhraujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud

by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti.

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a

opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží, podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 15. 5. 2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou; Plná moc k zastupování žadatele pro ELIPROM spol. s r.o. ze dne 12. 2. 2025; Souhlas na situaci – Město Rokytnice nad Jizerou, DOMADOMUS s.r.o.; Město Rokytnice nad Jizerou – Existence sítí ze dne 12. 11. 2025 č.j.: MURJ/6031/2025, Vyjádření k PD ze dne 30. 1. 2026 č.j.: MURJ/5925/2025, Souhlas s kácením ze dne 19. 3. 2026 č.j.: 1295/2026; Město Jilemnice – JES ze dne 8. 12. 2025 č.j.: R/2025/223482/2; Správa KRNPAP – Rozhodnutí – souhlas se stavbou ze dne 5. 12. 2025 zn.: KRNPAP 15067/2025, Stanovisko NATURA 2000 k záměru stavby ze dne 4. 12. 2025 zn.: KRNPAP 15035/2025, Rozhodnutí – povolení kácení dřevin ze dne 14. 5. 2025 zn.: KRNPAP 03008/2026; OBÚ – Vyjádření ze dne 7. 5. 2025 č.j.: SBS 21822/2025; Česká geologická služba – Vyjádření ze dne 19. 5. 2025 zn.: CGS500/25/2839/V/498; KŘP LK – Vyjádření ze dne 11. 11. 2025 Č. j. KRPL-3814-109/ČJ-2025-1800SU; Muzeum Českého ráje v Turnově – Vyjádření ze dne 28. 11. 2025 č. vyj. 185/2025; CETIN – Vyjádření ke stavbě ze dne 7. 11. 2025 č.j.: 307403/25; CRA – Existence sítí ze dne 10. 11. 2025 zn.: UPTS/OS/415758/2025; ČEZ Distribuce – Prohlášení; SčVK – Existence sítí ze dne 7. 11. 2025 zn.: SCVKZAD262038; T-mobile – Existence sítí ze dne 7. 11. 2025 zn.: E60998/225; GasNet– Vyjádření ke stavbě ze dne 18. 11. 2025 zn.: 500353382;

Stavební úřad dne 26. 5. 2026 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Námitky účastníků řízení mohly být s odkazem na § 189 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění.

Stavební úřad přezkoumal žádost dle § 184 stavebního zákona, posoudil záměr ve smyslu § 193 stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Lâle Akin, Ing. Simona Balejová, Jan Bartoš, Helena Bartošová, Ing. Petr Beneš, Taťána Benešová, JUDr. Klára Bernardová, Jan Bradáč, Michal Bradáč, Mgr. Jana Brettschneiderová, MUDr. Hana Březinová, MUDr. Jana Businská, Ing. Petra Černá, Ing. Jiří Černý, Ing. Michal Dluhoš, Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D., MUDr. Dagmar Dotřelová, Ing. Jiří Eisenhammer, RNDr. Renata Eisenhammerová, Ing. Denisa Filippi, Ing. Jiří Filippi, Ing. Radim Filippi, Vlasta Filippiová, Pavel Halada, Ing. Zuzana Havlíčková, Jan Hendrych, Markéta Hendrychová, Stanislav Horáček, Pavla Horáčková, Mgr. Marta Chalabalová, Ivana Chocenská, Ing. Petr Chocenský, Phd., Ing. Michal Ivaška, Ing. Ján Jurečka, Hana Jurečková, Ing. František Kareš, Petra Karešová, Ing. Jan Kotek, Kamila Kotilová, Ing. Zdeněk Kovářík, Mgr. Tamara Kováříková, Ivana Krocová, Ing. Jindřich Kronbauer, Karel Krůta, Mgr. Jitka Krůtová, Ing. Radek Kříž, Ing. Ivana Křížová, Ing. Lucie

Křížová, Ing. Jiří Kubík, Ing. Jan Kuna, Ing. Klára Landová, Karel Ledvinka, Ing. Jitka Ledvinková, Ing. Milan Leníček, MUDr. Simona Leníčková, JUDr. Ing. Josef Macas, Martin Mádle, Hana Mádllová, MUDr. Petr Mališ, PharmDr. Lucie Mališová, Petr Martínek, Ing. Miloslav Matula, Ing. Anna Matulová, Viktor Meisner, Eva Meisnerová, MUDr. Hana Mojžíšová, Alena Mráčková, Mgr. Alena Netolická, Josef Netolický, RNDr. Luděk Niedermayer, Ing. Martin Novák, Vlasta Nováková, Jiří Pařízek, Ing. Zuzana Pařízková, prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Andrea Pavelková, Ing. Kateřina Pelikánová, Vladimír Pikrt, Karla Pikrtová, Ing. Jiří Pinta, Ing. Miluše Pintová, Ing. Radek Procházka, Petra Procházková, Bc. Eva Prokůpková, Ing. Tomáš Rybín, Mgr. Radka Rybínová, Roman Řezáč, Ing. Bohuslav Řičař, Blanka Řičarová, Jakub Ságner, Sandra Ságnerová, Marek Sahula, Michal Sahula, Robert Souček, Pavel Šafařík, Hana Šafaříková, Ing. Milan Šamánek, Ing. Radka Šamánková, Ing. David Šinkmajer, Ing. Roman Šinkmajer, Mgr. Jan Škorpil, Štěpán Škorpil, Ing. Jan Škurek, Ing. Klára Šurková, Ing. Tomáš Tluchoř, Ing. Eva Tluchořová, Ing. Kateřina Vadinská, Ing. Lukáš Vadinský, Josef Válek, Ing. Petra Válková, Zlata Veselá, MUDr. Daniela Viklická, prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Michal Vikus, Štěpán Vodrážka, Tomáš Vrabec, Adrian Bernard Westlake, Kateřina Westlake, CETIN a.s., DOMADOMUS s.r.o., GasNet Služby, s.r.o., INTOPL s.r.o., JMP, s.r.o., Město Rokytnice nad Jizerou, Oleaconsult s.r.o., PODA a.s., PRIMA spol. s r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Svěrenský fond Aleniny rodiny, virtual calling s.r.o.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu § 144 správního řádu, doručil stavební úřad dle § 188 odst. 4 stavebního zákona vyrozumění o zahájení řízení účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatním účastníkům pak podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí se podle § 188 odst. 4 doručí jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Hana Petráková
Oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:

Doručí se jednotlivě (dodejky)

Účastníci řízení podle § 182 a) stavebního zákona

ELIPROM spol. s r.o., IDDS: tfh3r89

sídlo: Legií č.p. 317/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1

zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 182 b) stavebního zákona

Město Rokytnice nad Jizerou, IDDS: htabfwg

sídlo: Horní Rokytnice č.p. 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 1

Účastníci řízení podle § 182 c) a d) stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou

Lâle Akin, Radovesnická č.p. 136, Štítary, 280 02 Kolín 2

Ing. Simona Balejová, Sophie Schollové č.p. 1058/8, Praha 9-Čakovice, 196 00 Praha 96

Jan Bartoš, IDDS: 5pe6tqb

trvalý pobyt: Strážovská č.p. 1319/21, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha 512

Helena Bartošová, IDDS: uv56tqg

trvalý pobyt: Strážovská č.p. 1319/21, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha 512

Ing. Petr Beneš, Karla Kryla č.p. 2884/8, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Taťána Benešová, Karla Kryla č.p. 2884/8, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

JUDr. Klára Bernardová, Skalecká č.p. 356/15, 170 00 Praha 7-Holešovice

Jan Bradáč, IDDS: mjypmsh

trvalý pobyt: Javorová č.p. 241, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

Michal Bradáč, IDDS: xppurk6

trvalý pobyt: Přípotoční č.p. 835/31, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Mgr. Jana Brettschneiderová, Horní Rokytnice č.p. 282, 512 45 Rokytnice nad Jizerou 3

MUDr. Hana Březinová, Lesní č.p. 310, 252 03 Řitka

MUDr. Jana Businská, IDDS: yniv9hy

trvalý pobyt: Chrást č.p. 141, 293 01 Mladá Boleslav 1

Ing. Petra Černá, Na Požárech č.p. 426, 250 89 Lázně Toušeň

Ing. Jiří Černý, IDDS: m4jb2vy

trvalý pobyt: Na Požárech č.p. 426, 250 89 Lázně Toušeň

Ing. Michal Dluhoš, Nad Mlýnským rybníkem č.p. 197/4, Praha 4-Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 415

Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D., Nad Mlýnským rybníkem č.p. 197/4, Praha 4-Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 415

MUDr. Dagmar Dotřelová, Jeřábkova č.p. 1457/4, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Ing. Jiří Eisenhammer, Václavkova č.p. 176/2, 160 00 Praha 6-Dejvice
RNDr. Renata Eisenhammerová, Václavkova č.p. 176/2, 160 00 Praha 6-Dejvice
Ing. Denisa Filippi, Průtažní č.p. 117/1, Praha 5-Holyně, 154 00 Praha 514
Ing. Jiří Filippi, Pražského č.p. 606/18, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Ing. Radim Filippi, Lamačova č.p. 839/20, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Vlasta Filippiová, Pražského č.p. 606/18, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Pavel Halada, IDDS: yn6ifsa
trvalý pobyt: Jednořadá č.p. 1123/35, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Ing. Zuzana Havlíčková, Chelčického č.p. 635, 411 17 Libochovice
Jan Hendrych, IDDS: cqr8iz9
trvalý pobyt: Emy Destinové č.p. 423, 252 25 Jinočany
Markéta Hendrychová, Nad Zámečnicí č.p. 2126/32, 150 00 Praha 5-Smíchov
Stanislav Horáček, Stružky č.p. 448, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98
Pavla Horáčková, Stružky č.p. 448, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98
Mgr. Marta Chalabalová, IDDS: cztdvua
trvalý pobyt: Na křivce č.p. 1451/17, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
Ivana Chocenská, Na Horkách č.p. 52, Příšimasy-Horka, 282 01 Český Brod
Ing. Petr Chocenský, Phd., Husníkova č.p. 2079/4, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Ing. Michal Ivaška, Dušní č.p. 905/4, 110 00 Praha 1-Staré Město
Ing. Ján Jurečka, IDDS: vrs3qhs
trvalý pobyt: Radlická č.p. 348/142, 150 00 Praha 5-Radlice
Hana Jurečková, IDDS: ae33x84
trvalý pobyt: Mnichovice č.p. 980, 251 64 Mnichovice
Ing. František Kareš, Valy č.p. 10, Plazy, 293 01 Mladá Boleslav 1
Petra Karešová, Valy č.p. 10, Plazy, 293 01 Mladá Boleslav 1
Ing. Jan Kotek, IDDS: nai42a9
trvalý pobyt: Horní Rokytnice č.p. 326, 512 45 Rokytnice nad Jizerou 3
Kamila Kotilová, Kmochova č.p. 951, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Ing. Zdeněk Kovářík, Sládkovičova č.p. 1306/11, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411
Mgr. Tamara Kováříková, K Vidouli č.p. 242/4, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Ivana Krocová, U Kunratického lesa č.p. 1384/15, Praha 4-Kunratic, 148 00 Praha 414
Ing. Jindřich Kronbauer, Pod Nouzovem č.p. 997/22, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97
Karel Krůta, IDDS: gkd4fwa
trvalý pobyt: Na Bamboušku č.p. 479, Praha 5-Lipence, 155 31 Praha 511
Mgr. Jitka Krůtová, Na Bamboušku č.p. 479, Praha 5-Lipence, 155 31 Praha 511
Ing. Radek Kříž, IDDS: ymmyjřj
trvalý pobyt: V Aleji č.p. 1034/11, 252 19 Rudná
Ing. Ivana Křížová, IDDS: d2ctiv2
trvalý pobyt: U hranic č.p. 3221/14, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ing. Lucie Křížová, IDDS: 9ge4rwe
trvalý pobyt: V Aleji č.p. 1034/11, 252 19 Rudná
Ing. Jiří Kubík, Na žertvách č.p. 2230/42, 180 00 Praha 8-Libeň
Ing. Jan Kuna, K Botiči č.p. 409/2, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Ing. Klára Landová, IDDS: 7p7rt98
trvalý pobyt: Markvartická č.p. 937/13, Praha 8-Žabovřeska, 182 00 Praha 82
Karel Ledvinka, U Lokálky č.p. 288, 267 29 Zadní Třebaně
Ing. Jitka Ledvinková, U Lokálky č.p. 288, 267 29 Zadní Třebaně
Ing. Milan Leníček, Kornická č.p. 79, Zahájí, 570 01 Litomyšl
MUDr. Simona Leníčková, Kornická č.p. 79, Zahájí, 570 01 Litomyšl
JUDr. Ing. Josef Macas, Josefa Běbrdlika č.p. 91, Praha 4-Újezd u Průhonice, 149 00 Praha 415
Martin Mádle, Vorlech č.p. 2941, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Hana Mádlová, Vorlech č.p. 2941, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
MUDr. Petr Mališ, Tylova č.p. 1448/22, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2
PharmDr. Lucie Mališová, Slovinská č.p. 686/16, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Petr Martínek, Dolní Rokytnice č.p. 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Ing. Miloslav Matula, Slavičková č.p. 137/2, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1
Ing. Anna Matulová, Slavičková č.p. 137/2, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1
Viktor Meisner, IDDS: jtabf34

trvalý pobyt: Pod Bažantnicí č.p. 92, Nový Vestec, 250 75 Káraný
Eva Meisnerová, Pod Bažantnicí č.p. 92, Nový Vestec, 250 75 Káraný
MUDr. Hana Mojžíšová, IDDS: t9c9a6y
trvalý pobyt: Vodnická č.p. 300/2, Praha 4-Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 415
Alena Mráčková, Vítězná č.p. 2956, 272 04 Kladno 4
Mgr. Alena Netolická, IDDS: vubux42
trvalý pobyt: Černošická č.p. 145, Praha 5-Lipence, 155 31 Praha 511
Josef Netolický, Černošická č.p. 145, Praha 5-Lipence, 155 31 Praha 511
RNDr. Luděk Niedermayer, IDDS: v6ren38
trvalý pobyt: Na Vyhliďce č.p. 255, Měchenice, 252 06 Davle
Ing. Martin Novák, Křimická č.p. 563, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Vlasta Nováková, Křimická č.p. 563, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Jiří Pařízek, Kaplická č.p. 859/43, 140 00 Praha 4-Podolí
Ing. Zuzana Pařízková, Kaplická č.p. 859/43, 140 00 Praha 4-Podolí
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Celsiova č.p. 201/8, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
MUDr. Andrea Pavelková, Kelvinova č.p. 423/8, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Ing. Kateřina Pelikánová, IDDS: be5q9v4
trvalý pobyt: Pod duby č.p. 391/13, Praha 10-Křeslice, 104 00 Praha 114
Vladimír Pikrt, U Koupaliště č.e. 1231, 269 01 Rakovník II
Karla Pikrtová, U Koupaliště č.e. 1231, 269 01 Rakovník II
Ing. Jiří Pinta, Makotřasy č.p. 69, 273 54 Lidice
Ing. Miluše Pintová, Makotřasy č.p. 69, 273 54 Lidice
Ing. Radek Procházka, IDDS: nusxe53
trvalý pobyt: Bohúňova č.p. 1339/7, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Petra Procházková, IDDS: d3qdi6x
trvalý pobyt: Bohúňova č.p. 1339/7, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Bc. Eva Prokůpková, Horní Rokytnice č.p. 561, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Ing. Tomáš Rybín, IDDS: nrf5smw
trvalý pobyt: Horní Rokytnice č.p. 450, 512 45 Rokytnice nad Jizerou 3
Mgr. Radka Rybínová, IDDS: nnw9yk9
trvalý pobyt: Komornická č.p. 1497/13, 160 00 Praha 6-Dejvice
Roman Řezáč, Ke Klimentce č.p. 1863/9, 150 00 Praha 5-Smíchov
Ing. Bohuslav Řičař, Skalička č.p. 49, Skalice, 500 03 Hradec Králové 3
Blanka Řičarová, IDDS: c7vnmvg
trvalý pobyt: Skalička č.p. 49, Skalice, 500 03 Hradec Králové 3
Jakub Ságner, Dolní Rokytnice č.p. 36, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Sandra Ságnerová, IDDS: d7qrnx9
trvalý pobyt: Dolní Rokytnice č.p. 36, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Marek Sahula, Luční č.p. 426, 252 42 Jesenice u Prahy
Michal Sahula, Luční č.p. 426, 252 42 Jesenice u Prahy
Robert Souček, Radovesnická č.p. 136, Štítary, 280 02 Kolín 2
Pavel Šafařík, U Rybníčků č.p. 738, 252 43 Průhonice
Hana Šafaříková, U Rybníčků č.p. 738, 252 43 Průhonice
Ing. Milan Šamánek, IDDS: xw2ksiy
trvalý pobyt: Tábořská č.p. 615, 140 00 Praha 4-Nusle
Ing. Radka Šamánková, IDDS: sftyqme
trvalý pobyt: Jarníkova č.p. 1889/11, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Ing. David Šinkmajer, IDDS: nvp96f5
trvalý pobyt: Vrchlického č.p. 605, Litol, 289 22 Lysá nad Labem
Ing. Roman Šinkmajer, Vrchlického č.p. 606, Litol, 289 22 Lysá nad Labem
Mgr. Jan Škorpil, IDDS: vbgz3gt
trvalý pobyt: Vrchlického č.p. 603, Litol, 289 22 Lysá nad Labem
Štěpán Škorpil, Za Koncem č.p. 1321/18, 289 22 Lysá nad Labem
Ing. Jan Škurek, IDDS: pe5ccy7
trvalý pobyt: Na šubě č.p. 113/4, Praha 8-Dolní Chabry, 184 00 Praha 84
Ing. Klára Šurková, Na šubě č.p. 113/4, Praha 8-Dolní Chabry, 184 00 Praha 84
Ing. Tomáš Tluchoř, IDDS: aky2fwz
trvalý pobyt: Zelená č.p. 151, Bradlec, 293 06 Kosmonosy

Ing. Eva Tluchořová, Zelená č.p. 151, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
Ing. Kateřina Vadinská, IDDS: ry3dg6g
trvalý pobyt: Saturnova č.p. 1331/44, Praha 10-Uhřetěves, 104 00 Praha 114
Ing. Lukáš Vadinský, IDDS: aurkr22
trvalý pobyt: Saturnova č.p. 1331/44, Praha 10-Uhřetěves, 104 00 Praha 114
Josef Válek, Přemyslova č.p. 1542, 535 01 Přelouč
Ing. Petra Válková, IDDS: j2e65gc
trvalý pobyt: Přemyslova č.p. 1542, 535 01 Přelouč
Zlatuše Veselá, M. Švabinského č.p. 897, 272 01 Kladno 1
MUDr. Daniela Viklická, V zákopech č.p. 538/18, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., IDDS: brvt5k6
trvalý pobyt: V zákopech č.p. 538/18, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Michal Vikus, IDDS: g2hvf75
trvalý pobyt: U Švehlova altánu č.p. 1598/7, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Štěpán Vodrážka, IDDS: zaevn9v
trvalý pobyt: Zlenická č.p. 1076/39, Praha 10-Uhřetěves, 104 00 Praha 114
Tomáš Vrabec, Krhanice č.p. 158, 257 42 Krhanice
Adrian Bernard Westlake, IDDS: 9m8hepb
trvalý pobyt: Pod Třebešínem č.p. 531/14, 100 00 Praha 10-Strašnice
Kateřina Westlake, IDDS: edvgmga
trvalý pobyt: Pod Třebešínem č.p. 531/14, 100 00 Praha 10-Strašnice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
DOMADOMUS s.r.o., IDDS: qk9zffb
sídlo: Na příkopě č.p. 388/1, 110 00 Praha 1-Staré Město
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
INTOPL s.r.o., IDDS: khpcmci
sídlo: Na Třebešíně č.p. 600/26, 100 00 Praha 10-Strašnice
JMP, s.r.o., IDDS: wj6d697
sídlo: Ohradní č.p. 1364/14, 140 00 Praha 4-Michle
Oleaconsult s.r.o., IDDS: ytqraft
sídlo: Střelecká č.p. 804/37, 500 02 Hradec Králové 2
PODA a.s., IDDS: dzdfp9x
sídlo: 28. října č.p. 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
PRIMA spol. s r.o., IDDS: t4bupz2
sídlo: Bratří Štefanů č.p. 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Svěřenský fond Aleniny rodiny, IDDS: 55mkerr
virtual calling s.r.o., IDDS: a4sugei
sídlo: Dukelských hrdinů č.p. 564/34, 170 00 Praha 7-Holešovice

dotčené správní úřady

Město Jilemnice, Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice
Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7
místo podnikání: Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1

Ostatní:

Hlavní projektant

Jiří Prušek

ELIPROM spol. s r.o., IDDS: tfh3r89

sídlo: Legií č.p. 317/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1