

Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí

Datum
22.04.2010

Číslo jednací
MBE 21501/2010/ŽP-LiB

Spisová značka
1518/2009/ŽP

Vyhizuje / telefon
Bohumila Liehneová/ 311654273

E-mail
zp8@mubereoun.cz

ROZHODNUTÍ

V ý r o k o v á č á s t :

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)

u d ě l u j e

po provedeném vodoprávním řízení

navrhovateli právnické osobě

Obec Koněprusy, se sídlem Koněprusy 63, 266 01, IČ 233 391

p o v o l e n í k n a k l á d á n í s v o d a m i

vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona o vodách – z nově budované centrální čistírny odpadních vod Koněprusy do pravostranného přítoku Suchmastského potoka č.h.p. 1-11-04-054 na pozemku parc.č. 550/2 v k.ú. Koněprusy.

V obci	Koněprusy
č.h.p.	1-11-04-054
kód obce	531332 Koněprusy
kód katastrálního území	669032 Koněprusy
pozemek parc.č. výústě	550/2
název vodního toku	pravostranný přítok Suchomastského potoka
číslo hydrogeologického rajonu	0624
druh vypouštěných odpadních vod	městské odpadní vody
účel	likvidace – vyčištění odpadních vod z obce Koněprusy v centrální ČOV Koněprusy vypouštěním do vod povrchových do pravostranného přítoku Suchomastského potoka na pozemku parc.č. 550/2 v k.ú. Koněprusy
počet EO	270
určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK) Výústní objekt	X = -1076970.00, Y = -733449.00

Přípustné množství vypouštěných odpadních vod

$Q_{\max}$	2,5	l/s
$Q_{\text{prům}}$	33	m ³ /den
$Q_{\text{měs}}$	1 004	m ³ /měs
$Q_{\text{roční}}$	12,045	tis m ³ /rok

Kvalita vypouštěných odpadních vod

Přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků „p“

BSK ₅	20	mg/l
CHSK _{cr}	90	mg/l
NL	25	mg/l

Maximální hodnota koncentrací pro rozbor prostých vzorků „m“

BSK ₅	30	mg/l
CHSK _{cr}	140	mg/l
NL	30	mg/l

Hodnota koncentrací jako aritmetický průměr za kalendářní rok pro rozbor směsných vzorků je nepřekročitelná

N-NH ₄	12	mg/l
-------------------	----	------

Přípustné množství znečištění

BSK ₅	0,19	t/rok
CHSK ₅	0,86	t/rok
NL	0,24	t/rok
N-NH ₄	0,12	t/rok

V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona se stanoví následující povinnosti a podmínky:

1. Povolení nakládání s vodami udělené podle § 8 vodního zákona se vydává na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

2. Povolení k nakládání s vodami bude sloužit k následnému účelu: likvidace vyčištění odpadních vod z obce Koněprusy v centrální ČOV Koněprusy vypouštěním do vod povrchových do pravostranného přítoku Suchomastského potoka na pozemku parc.č. 550/2 v k.ú. Koněprusy
3. Vlastník vodního díla zajistí prostřednictvím oprávněné osoby provedení:
 - odběru a vyhodnocení kvality vypouštěných vod
 - měření množství vypouštěných odpadních vod
- četnost odběrů vzorků - 4 x za rok – interval 1 x za 3 měsíce.
 - místo odběru vzorků - šachta ŠA
 - typ vzorků - bodový vzorek získaný prostým odběrem vzorků ve stanoveném profilu v době chodu čerpadla vyčištěné vody (po pěti minutách od počátku čerpání)
 - místo a způsob měření objemu - měrný objekt v ČOV – indukční průtokoměr na odtoku
4. Přípustný počet vzorků nesplňujících hodnoty „p“ ve vypouštěných odpadních vodách, v období posledních 12 měsíců, se stanovuje v souladu s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. – I.
5. Hodnota koncentrací N-NH₄ jako aritmetický průměr za kalendářní rok pro rozbor směsných vzorků je nepřekročitelná
6. Maximální přípustná hodnota „m“ koncentrace vypouštěných odpadních vod se považuje za dodrženu, pokud při rozboru prostého vzorku nebude zjištěno její překročení.
7. Výsledky rozborů budou zasílány v termínu do konce února následujícího kalendářního roku dle přílohy č. 6 nařízení vlády 61/2003 Sb.
 - Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí
 - Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5
 - Výzkumnému ústavu vodohospodářskému, Podbabská 30, 160 62 Praha
 - Českému hydrometeorologickému ústavu Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha4

Řízení k vydání vodoprávního povolení ke stavbě vodního díla – centrální ČOV Koněprusy - je vedeno u Městského úřadu Beroun, odbor životního prostředí, pod č.j. 1339/2009/ŽP-VOD/Li.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu:
 Obec Koněprusy, se sídlem Koněprusy 63, 266 01, IČ 233 391

O d ů v o d ě n í

Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí byla dne 5.2.2009 doručena žádost navrhovatele právnické osoby Obec Koněprusy, se sídlem Koněprusy 63, 266 01, IČ 233 391, o vydání vodoprávního povolení k nakládání s vodami – podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, do vodního toku – pravostranného přítoku Suchomastského potoka, č.h.p. 1-11-04-054, na pozemku parc.č. 550/2 v k.ú. Koněprusy z nově budované centrální ČOV Koněprusy.

Projektovou dokumentaci vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing .Petr Plichla, ČKAIT 0401243.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu (po přerušeném řízení ze dne 10.2.2009 pod č.j. 1520/2009/ŽP-VOD/Li a výzvě č.j. 1519/2009/ŽP-VOD/Li a po následném postupném doplňování) oznámil dne 13.1.2010 pod č.j. MBE 1648/2010/ŽP-LiB vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení o vydání vodoprávního povolení k nakládání s vodami – podle § 8, odst. 1, písm. c) vodního zákona – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Doručí se účastníkům řízení (datovou schránkou):

Obec Koněprusy zast. INGEM inženýrská, a.s., Barrandova 25, 326 00, Plzeň, IČ 635 04 006

Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, na základě pověření
k zastoupení Ing. František Bubrle, vedoucí správy toků, Správa toků-oblast povodí Berounky,
Sukova 40, 301 00 Plzeň

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno-střed

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, 130 34

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Doručí se účastníkům řízení (do vlastních rukou)

1. Preisler Jan, Koněprusy 7, 266 01 Beroun
2. Preislerová Jana, Koněprusy 7, 266 01 Beroun
3. Jirásek Václav, Koněprusy 30, 266 01 Beroun
4. Středočeský Kraj - Správa a údržba silnic, Železárenská 1566, Kladno, 272 01

Doručí se dotčeným orgánům (datovou schránkou):

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, Pol. věžňů 455, 266 44
Beroun

Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad

Doručí se po nabytí právní moci (pomocí programu vodoprávní evidence) :

Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5