

Vaše značka/ze dne: ---

Naše značka: ---

Obec Miskovice

Miskovice 26

285 01 Miskovice

Vyřizuje: Ing. Veronika Singrová

Tel.: +420 722 960 265

E-mail: veronika.singrova@energiekolin.cz

Datum: 30.04.2025

Věc: Roční zpráva o provozování vodohospodářského majetku obce Miskovice

Vážení,

dle koncesní smlouvy Vám předkládáme roční zprávu o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Miskovice za období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.

S pozdravem



Ing. Václav Hošek

ředitel divize VODA

Přílohy: Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Miskovice



ROČNÍ ZPRÁVA
O PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU
OBCE MISKOVICE
OBDOBÍ: 01. – 12. 2024

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury:

Energie AG Kolín a.s.
Orebitská 885
280 02 Kolín IV
IČO: 47538457

Vlastník vodohospodářské infrastruktury:

Obec Miskovice
Miskovice 26
285 01 Miskovice
IČO: 00236233



Ing. Václav Hošek
ředitel divize VODA
Energie AG Kolín a.s.

Skupinový vodovod Miskovice, Přítoky, Mezholezy

1. rozsah provozovaného vodovodu:

- zemní vodojem Miskovice 2 x 100 m³
- zemní vodojem Přítoky 2 x 50 m³
- čerpací stanice Mezholezy
- čerpací stanice Přítoky
- příváděcí vodovodní řad: PVC, PE, DN 63, 160, dl. 2 060 m
- rozvodné vodovodní řady: OC, PE, PVC, DN 63 - 225 dl. 9 825 m

2. orientační počet zásobených obyvatel:

- počet vodovodních přípojek: 294
- orientační počet zásobených obyvatel: 902

3. poruchy na vodovodní síti:

- počet zjištěných poruch na vodovodu/z toho opravených: 1/1
- počet zjištěných poruch na vodovodních přípojkách/ z toho opravených: 2/2
- počet zjištěných poruch na VDJ/z toho opravených: 0/0

4. množství převzaté a fakturované vody, její ceny a ztráty:

- množství převzaté vody: 27 513 m³
- množství fakturované vody: 25 614 m³

- Cena vodného v roce 2024:
57,86 Kč /m³ bez DPH
64,80 Kč/ m³ včetně DPH

- Ztráty se skládají z tzv. provozní vody (odkalování, proplachování, mycí vody atd.) a vody, která vlivem poruch vodovodních řadů uniká do podzemních vod.
 $27\,513\text{ m}^3 - 25\,614\text{ m}^3 = 1\,899\text{ m}^3$ tj. 6,9 %

5. kvalita fakturované vody:

- kvalita vody byla kontrolována v souladu s provozním řádem schváleným orgánem ochrany zdraví obyvatel a odpovídala dle Vyhlášky MZd. 252/2004 Sb.

6. prováděné činnosti na vodovodní síti:

- pravidelné odkalování
- pravidelné protáčení šoupat
- pravidelná obsluha a údržba ČS a vodojemů
- pravidelná údržba areálů a okolí provozovaných objektů
- výšková úprava poklopů
- pravidelná kontrola a doplňování NaClO
- vytyčování vodovodního potrubí
- výměna vodoměrů
- kontrola správnosti zákresů vodovodních potrubí
- napojování nových vodovodních přípojek

- pravidelná fakturace
- předávání územně analytických podkladů úřadu územního plánování
- veškerá povinná hlášení vyplývající z platné legislativy vč. majetkové a provozní evidence
- vydávání vyjádření k dokumentacím
- pravidelné revize

7. návrh nutných opatření potřebných k efektivnímu provozování vodovodu:

- Doporučujeme:
 - osadit sekční šoupata na vodovodních řadech v Přítokách, aby bylo možné uzavírat jednotlivé úseky při odstraňování a dohledávání poruch,
 - zřízení dálkového přenosu na dispečink provozovatele pro VDJ Přítoky (systém GDF).